

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ**

П Р И К А З

21 января 2022 г.

№ 40-05

О введении режима функционирования
«чрезвычайная ситуация»

В ходе осмотра крыши и кровли здания «Литер Е» 30 декабря 2021 г. было установлено, что состояние крыши и кровли оценивается как «неудовлетворительное» и ограниченно-работоспособное, что не соответствует правилам безопасности работников при эксплуатации.

Проведённым комплексным осмотром установлено, что крыша и кровля здания «Литер Е» больницы находится в диапазоне от ограниченно-работоспособного до недопустимого состояния. Дальнейшая его эксплуатация может привести к обрушению и человеческим жертвам. Данный вывод подтверждается техническим заключением ООО «Спецсервис» от 19.01.2022 г. проведённым по результатам выборочного визуального обследования здания «Литер Е» КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 73. Вывод технического заключения:

1. Техническое состояние покрытия крыши, кровли, примыкания к стенам и оформление выходов инженерных систем (вентшахты) находятся в диапазоне от ограниченно-работоспособного до недопустимого состояния.

Данное состояние обусловлено:

- значительным сроком эксплуатации;
- не соблюдением технологии устройства рулонных кровель, примыканий рулонной кровли к инженерным коммуникациям;
- отсутствием капитальных ремонтов.

2. Разрушение козырьков над вентшахтами ведет к попаданию атмосферных осадков и мусора в вентиляционные шахты.

3. Нарушение целостности крыши и отсутствие герметичности стыков кровли с выходами инженерных коммуникаций и парапетов ведет к систематическому замачиванию нижележащих конструкций (технический этаж, кабинеты), а так же вероятности короткого замыкания вследствие замачивания электропроводки и электроприборов.

Для исключения дальнейших протечек, разрушения кровли крыши и приведения здания в работоспособное состояние, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт кровли с полной заменой кровельного пирога и утеплителя с предварительной просушкой и частичном ремонте плит покрытия (восстановление защитного слоя бетона);
- выполнить примыкание рулонной кровли к инженерным коммуникациям, люкам и парапетам с соблюдением технологии устройства таких соединений;
- выполнить замену разрушенных козырьков над выходами вентиляционных шахт;
- выполнить замену водосточных воронок.

Проектные мероприятия на замену рулонной кровли, утеплителя, водосточных воронок и ремонт козырьков и плит покрытия выполнить специализированной фирмой, имеющей допуски на проектные работы.

Капитальный ремонт необходимо выполнить незамедлительно, так как идет постоянное прогрессирующее разрушение кровли, что неблагоприятно влияет на нижележащие конструкции и помещения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести режим функционирования «чрезвычайная ситуация», для органов управления и сил КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

2. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить прилегающую территорию площадью 700 м.кв. к зданию «Литер Е» КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 73.

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главного врача по АХЧ Котова Е.Г..

4. Заместителю главного врача по АХЧ Котову Е.Г.:

- сформировать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- с целью ограничения доступа сотрудников и пациентов аварийную зону и выход, ведущий на крышу здания «Литер Е», перекрыть.

5. Специалисту ГО Алтынникову В.В.:

5.1 организовать контроль за ходом проводимых работ, в том числе, с привлечением специалистов, имеющих лицензию на контроль скрытых работ.

5.2 ежедневно информировать главного врача, территориальные органы самоуправления, руководителя Алтайского краевого центра медицины

катастроф КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г.Барнаул» о результатах работ, направленных на ликвидацию ЧС.

6. Обратиться в Министерство здравоохранения Алтайского края для оказания финансовой помощи по ликвидации последствий ЧС.

7. Медицинскому регистратору Казанцевой И.Е. разместить Приказ на официальном Интернет-сайте КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

8. При ухудшении обстановки незамедлительно информировать главного врача, территориальные органы самоуправления, руководителя Алтайского краевого центра медицины катастроф КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул».

9. Приказ КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» № 35-Об от 10 января 2022 г. «О введении режима функционирования повышенная готовность» признать утратившим силу.

10. Приказ довести до сотрудников КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А.Макин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

А.А.Дьячук

Список на рассылку:

1. В дело

1 экз.

2. Зав. отделениями

16 экз.

Алтынников В.В.

т. 66-53-14

СПИСОК
личного состава штаба по ликвидации последствий ЧС

№№	Ф.И.О.	Зан.должность	телефон
1	Макин Андрей Анатольевич	Главный врач	66-95-21 913-236-0636
2	Зими́на Елена Вячеславовна	Руководитель Алтайского краевого центра медицины катастроф КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г.Барнаул»	8(3852)246- 787
3	Житниковская Анжелика Владимировна	Главный бухгалтер	66-95-27 960-950-8258
4	Котов Евгений Геннадьевич	Заместитель главного врача по АХЧ	38-00-74 903-910-9036
5	Алтынников Василий Викторович	Специалист ГО и ЧС - секретарь КЧС и ПБ	66-53-14 903-947-6225
6	Доронин Евгений Сергеевич	Специалист ООО «Спецсервис»	8(3852)529- 713

Специалист ГО и ЧС

Алтынников В.В.